



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 26/1/13  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 25 от "12" марта 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. "27" марта 2018 г. по 15 ч. 30 мин. "12" апреля 2018 г. проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем территории, зданий и помещений МБДОУ "Детский сад № 11", расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 48. проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ "Детский сад № 11" Генне Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Открываются не по направлению выхода из здания двери запасных выходов из помещений подготовительной группы и музыкального зала, расположенных на первом этаже	п.36(ж) Правил противопожарного режима в РФ (п.36(ж) - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами); п.6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания).	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГГ Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Генне Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)

"\_\_" 04 2018 г.

Генне  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Генне Елена Ивановна

Действителен с 13.10.2021 по 13.10.2022